

LEGENDA

- jestvujúce vzdušné vedenie VSD a.s. –NFA2X
- AYKY–J 4Bx16mm2,navrhovane pokrač. NN prípojky od SPP2 k RE ,kábel na stlpe a vo výkope hl.80cm rieši obj. SO 08–dodávka investora
- RE–rozvádzač merania–navrhovaný typ RE 1.0 F403 B/25A P2 – verejne prístupný– v oplotení–SO 08–dodávka investora
- SPP2CDIVPO–3x32A–navrhovaná príp. skrinka–dodáva VSD a.s. osadená na stlpe vo v. 2,5m na odbočení zo vzd.siete
- Jestvujúci bet. stlp VSD a.s.
- Navrhovaný elek. ocelový stlp v. 7m –pre upevnenie vonk. kamier a svietidiel–rieši SO 06
- CYKY–J 5Cx2,5mm2/kxp32+FeZn30x4, rozvody areálového osvetlenia vo výkope hl. 80cm–rieši SO 06
- Svietidlo reflektorové vonkajšie ,1x50W LED ,IP 65 vo v. 6m –rieši SO 06

LEGENDA :

1 - SO 01 Vonkajšie stojisko na kontajnery TKO
2 - SO 02 Obslužná budova
3 - SO 03 Mostová váha
4 - SO 04 Prístrešok a garáž
5 - SO 05 Spevnené plochy
5a- Spevnené plochy z hrubého kameniva
6 - SO 06 Areálové NN rozvody a vonkajšie osvetlenie
7 - SO 07 Navrhované betonové oplotenie v.2,0 m
8 - SO 08 NN prípojka a odberné elektrické zariadenie
9 - SO 09 Vodovodná a kanalizačná prípojka
10 - SO 10 Kamerový systém
11 - SO 11 Úprava vjazdu
12 - Existujúce plechové oplotenie
13 - Existujúce obydlia MRS 100%

+-0,000 = R.T. 103,67 m

LEGENDA ROZMIESTNENIA KONTAJNEROV:

a - kontajnery 3x 1100 l na TKO zmesový TKO 20 03 01
b - kontajner na stavebný odpad 17 01 07 Zmesi betonu, tehál, škridiel,iné ako v 17 01 06
c - kontajner na drobný stavebný odpad 20 03 06
d - kontajner na drevo 17 02 01
e - kontajner na objemné odpady 20 03 07
f - kontajner na textílie 20 01 11 alebo 20 01 10 šatstvo
g - priestor na objemné odpady
h - vyčlenený priestor pre kontajner na plasty 17 02 03
i - Vyčlenený priestor pre prípadne iné potrebné kontajnery
k - vyčlenený priestor na kontáre a štiepku

LEGENDA INŽINIERSKYCH SIETI

- existujúci verejný vodovodný rad
- existujúca verejná NN sieť
- existujúci NTL plynovod
- navrhovaná vodovod. prípojka
- navrhovaná kanalizačná prípojka
- navrhovaná zemná el.prípojka, a areálové NN siete

PRUDOVA SUSTAVA : 3+PE/N,str.50Hz,230/400V, TN–C–S

Ochrana pred úrazom el. prúdom v normálnej prevádzke/základná ochrana/ podla STN 332000–4–41–ochrana izolovaním živých častí a ochrana zábranou s krytmi
Ochrana pred úrazom el. prúdom pri poruche /ochrana pred dotykom neživých častí –samočinným odpojením od zdroja /sústavou TN–C a uzemnením,
Ochranné pásmo káblov : 1m na obidve strany

Zodp. projektant ASR : Ing.Renáta Gorásová	Ing.Renáta Gorásová - ARCHA - projekčná kancelária ul.J.A.Gagarina 3 MICHALOVCE tel. 0907 113 493
Zodp. projektant ELI, VSR : Ing. Eva Ridošiová , tel. +421907200321	
Investor : Obec Ruská	
Miesto stavby : Ruská, p.č. 190/2 k.ú. Ruská	
Stavba: **Zberný dvor Ruská**	**Dátum : 07/2017**
Objekt : **SO 06 Areálové NN rozvody a vonkajšie osvetlenie SO 08 NN prípojka a odberné elektrické zariadenie**	**Formát : 4 A4 , Diel : ELI, VSR** Stupeň : pre SP a realizáciu
Názov : **Situácia**	**Mierka** 1:200 **Výkres č.** 3 Zväzok č.