

Rozvodná sieť: 3/N/PE-AC400V/230V,50Hz,TN-S  
Ochrana pred úrazom el. prúdom podľa STN 33 2000-4-41:  
1, v norm.prevádzke – ochrana izolovaním živých častí (čl.4.12.1)  
– ochrana zbíraniami alebo krytmi (čl.4.12.2)  
2, pri poruche – samočinným odpojením napájania v sieťach TN (čl.4.13.1)

## R

ŠTANDARDNÁ PLASTOVÁ ROZVODNICA (podľa výberu)

Prevedenie: – ZAPUSTENÉ

Rozmery: – podľa typu, pre 42 modulov

Náplň: – štandardu AETON


Krytie: – IP42/40

Hlavný prívod zdola.

Odstúpné vývody zdola/zhora.

## FI -

PRŮDOVÝ CHRÁNIČ (Zp.4p) Imax = 25A s citlivosťou 30mA,

Zodp. projektant ASR : Ing. Renáta Gontarová		 Ing. Renáta Gontarová - ARCHA - projektová inžinierska firma s r.o. ULICA GOGARTOVA 3 MICHALOVCE tel. 0907 113 498		
Zodp. projektant EÚ : Ing. Eva Rucková - tel. 0907200821				
Investor : Obec Rušká				
Miesto stavby : Rušká, p.č. 190/2 k.ú. Rušká				
Stavba: Zberný dvor Rušká		Dátum : 07/2017		
Objekt: SO 02 Obslužná budova		Formát: 1A4 , Dát : EÚ		
Výkres : Rozvádzač R		Stupeň : pre SP a reštauráciu		
		Miesto	Výkres číslo	Zväzok č.
			3	